



Observatoire du Photovoltaïque de la chambre d'Agriculture Alsace BILAN 2025

alsace.chambre-agriculture.fr



Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR

 **MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
ALSACE


Contexte

- Créé en 2009
- **108 installations référencées**
- +/- 80 installations classées chaque mois en moyenne
- Puissance moyenne : **146 kWc**
- Puissance totale : **15,8 MWc**



Données collectées mensuellement

- Nombre de données mensuelles collectées – en moyenne 87,6



Réalisation d'un bilan mensuel individuel (voir diapo suivante) + un bilan annuel


2025 : Réalisation de 1053 fiches mensuelles + 100 bilans annuels

OBSERVATOIRE REGIONAL DU PHOTOVOLTAIQUE

Décembre 2025 - Données collectives


Valeur des 10% minimum	Moyenne	Valeur des 10% maximum
17,1	29,1	42,2
Valeur mini: 10,1		Valeur maxi: 47,7

Résultats 2025 de l'observatoire en kWh/kWc



Les graphiques sont réalisés à partir des valeurs des rendements spécifiques : kWh / kWc

Nombre de données 2025




Productible = estimation mensuelle de la production photovoltaïque que l'on pourrait attendre d'un système de 1 kWc fonctionnant correctement avec des modules orientés plein sud, inclinés à 30° sur un site ne présentant pas de masques (source : Hespul)

CLASSEMENT DES INSTALLATIONS

RANG	INSTALLATION	Secteur	Panneaux	Onduleur	Intégration
1	I46	Centre alsace	SANYO	KACO	mecosun
2	I65	Haguenau	yocasol	Power one	bac acier
3	I71	Centre alsace	sovello	kaco	pvtech
4	I109	Haguenau	yocasol	Power one	bac acier
5	I56	Guebwiller	Moserbear	Power one	rail type mecosun
6	I94	Saverne	solarwatt	Power one	MECOSUN
7	I95	Colmar	IBC	SMA	bac acier
8	I20	Centre alsace	Sunpower	FRONIUS	MECOSUN
9	I111	Guebwiller	solon	SMA	bac acier
10	I92	Sud Alsace	Solarwatt	SMA	MECOSUN

ANALYSE DES GROUPES	gr1	gr2	gr3
1 ^{er} de chaque groupe	I46	I71	I99

DONNEES METEO ENSOLEILLEMENT (Strasbourg)




OBSERVATOIRE REGIONAL DU PHOTOVOLTAIQUE

Décembre 2025 - Données individuelles

Installation	Puissance
ANSTETT ENERGIE DES PRES	91,65
Nettoyage des panneaux le :	10 juin 2025

Numéro de votre installation	I88
Votre classement	14
Votre production mensuelle (kWh)	3 279

Votre production mensuelle en kWh en 2024 et 2025




Depuis le début de l'année vous avez produit par kWc installé :
Soit une production totale de :

1156,5kWh
105994kWh (si il y a une donnée pour chaque mois)


Résultat individuel / moyenne de l'observatoire en kWh/kWc 2025



Résultat individuel / moyenne de votre groupe en kWh/kWc 2025




Répartition des productions du mois des producteurs de l'observatoire



Productible moyen

Productible annuel moyen de l'Observatoire



Moyenne sur 15 ans : 1078 kWh/kWc

Productible moyen mensuel

